



符号	名称	数量	仕様・備考
	本工事建物		
	本工事用地		
	工事用乗入道路 (常時)		
	工事用乗入道路 (臨時)		
	待機足場	2355.84 m ²	設置シート共 81.7 81.9 m
	仮囲い	191.5 m	成形鋼板 h=2.0m
	ゲート	3ヶ所	キャスト・スチールゲート h=2m
	交通警備員	1人	常駐
	交通警備員	1人	必要に応じて配置
	工事用電力分岐位置		
	工事用給水分岐位置		

建築工事 作業日時
6月26日(水) 8時30分~17時30分

電気工事 作業日時
6月26日(水) 14時~15時

車の通行に制限があります。ご協力をお願い致します

建築工事業内容
 変圧器置場撤去工事
 鉄骨材撤去
 フェンス撤去
 アルミ格子撤去

電気工事業内容
 変圧器撤去工事
 変圧器最大重量
 廃棄 3相 500kVA 1210kg x1
 廃棄 3相 50kVA 300kg x1
 移設 1相 300kVA 810kg x1
 廃棄 1相 20kVA 58kg x1

総合仮設計画図